

# 행복생활관 샤워실 전등 스파크 발생 사례 공유와 대처 방법 안내

안녕하십니까, 행복생활관 행정실입니다.

2024년 5월 21일 새벽 3시경 B동 1층 호실 샤워실 전등에 스파크가 발생하여  
화재로 인지한 입주생의 신고로 소방서가 출동한 사례를 공유드립니다.

이로 인하여 많이 놀라셨을 입주생분들께 죄송하다는 말씀 전합니다.

소방서 확인 결과, 화재 발생이 아닌 샤워실 습도로 인하여  
전등에서 스파크가 발생한 것으로 확인되었으며 해당 호실 전등 교체작업을 완료하였습니다.

행복생활관에서는 전 호실의 샤워실 전등을

습도에 강한 '방수 전등'으로 교체할 예정임을 안내 드립니다. (교체 시기: 6월)

습해지는 여름철 날씨로 인하여 위와 같은 사건이 재발생할 가능성이 있기에  
안전한 관리 방법과 출입 통제 시간 비상(응급)상황 시 대처 방법을 알려드립니다.

## 1. 전등 관리 방법

- 샤워실 습도 관리(샤워 후 적정한 환기 및 환풍기 켜기)
- 전등 깜빡거림, 타는냄새 등 과 같은 문제를 발견하는 즉시 행정실로 접수

## 2. 새벽 출입 통제 시간(새벽 1시~5시) 비상(응급)상황 시 대처 방법

- 화재 발생 시 : 출입문 자동 개방
- 그 외의 비상(응급)상황 발생 시: 출입문 수동 개방 필요

# 출입문에 부착된 비상연락망 혹은 행정실 대표번호로 연락

# (아래 참고) 사감실 또는 당직자 휴게실 방문

구분	건물	호실 위치
당직 경비원	A동	용역원 휴게실 (지하1층 세탁실 옆)
사감(여)	A동	사감실 (1층 행정실 앞)
사감(남)	B동	MB09호 (지하1층 휴게실 앞)

※ 비상상황 : 안전사고, 응급환자 발생, 외부인 침입, 절도 등의 범죄 발생 등

서울시 종로구 세검정로 209-6 (A동), 209-8 (B동)

상명행복생활관 행정실

Tel. 02)3217-9272(3)